

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΘ 141 57400 ΣΙΝΔΟΣ
 Πληροφορίες: Τακουσίδου Μαριάνθη
 Email: promithies@the.ihu.gr
 Τηλέφωνο: 2310 013685

Σίνδος, 26-09-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2. τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16
3. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.4144/13
4. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
5. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις,
6. το Ν.4610/2019 για τη Συνέργεια Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 70Α' /07-05-2019),
7. την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 86094/Ζ1 για τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 326/ ΥΟΔΔ /05-06-2019),
8. Την απόφαση ΔΦ2.1/2325/(ΦΕΚ 550/Β/20-02-2020) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
9. Την απόφαση της 38ης/26-07-2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής για Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών, Παραλαβής Προμηθειών και λοιπών Επιτροπών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ΑΔΑ 9Β6Π46ΨΖ3Π-2ΘΘ (από 01.09.2022-31.08.2023),
10. Το με αριθμ. πρωτ.: ΔΦ2.2/Ε/6203/31-03-2022 αίτημα δαπάνης που αναρτήθηκε ως πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22REQ010308090,
11. Την με αριθ. πρωτ.: 348/17-05-2022 με ΑΔΑ 9ΝΕ646ΨΖ3Π-Ξ32 Ανάλυση Υποχρέωσης σύμφωνα με την οποία η δαπάνη 34.000,80 € για Προμήθεια Κλιματιστικών Συστημάτων στις Πανεπιστημιούπολεις του ΔΙΠΑΕ, βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 7112 του τακτικού προϋπολογισμού 2022, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα και η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως εγκεκριμένο με ΑΔΑΜ 22REQ010866297,
12. Οι ανωτέρω προμήθειες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39717200-3 - «Συσκευές κλιματισμού».

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια: **«ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΑΕ»**, συνολικού προϋπολογισμού **34.000,80€ με ΦΠΑ 24%**.

- Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 7112 (34.000,80€).
- Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και ογδόντα λεπτών (34.000,80€) με ΦΠΑ 24% ή είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτά (27.420,00€) χωρίς ΦΠΑ και έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και οκτώ λεπτών (6.580,08€) για ΦΠΑ 24%.
- Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39717200-3 - «Συσκευές κλιματισμού» (27.420,00€).
- Το φυσικό αντικείμενο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α'.
- **Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.**
- Η ανάθεση μπορεί να γίνει **μόνο συνολικά, για όλο το αίτημα**.
- Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
- Ο προϋπολογισμός των προς προμήθεια ειδών βρίσκεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A	Περιγραφή αγαθών/υπηρεσιών	Ποσότητα	Μ.Μ.	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α	Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. %	Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α
01	Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 9.000btu/h	9	Τεμ.	420,00 €	3.780,00	24	4.687,20
02	Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 12.000btu/h	10	Τεμ.	455,00 €	4.550,00	24	5.642,00
03	Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 24.000btu/h	23	Τεμ.	830,00 €	19.090,00	24	23.671,60
	ΣΥΝΟΛΟ	42			27.420,00		34.000,80

Τακτικός Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Πληροφορίες:

Για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές για την παραπάνω προσφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

- για θέματα Σίνδου – Θέρμης, στον κ. **Μαρασλίδη Ιωάννη**, 2310013660, johnmara@ihu.gr

- για θέματα Σερρών, Κατερίνης, Κιλκίς στην κα. Ζαχαρούδη Αθηνά, 2321049104, zaxaroudi@ihu.gr
- για θέματα Καβάλας, Δράμας, Διδυμοτείχου στον κ. Κασαστογιάννη Άγγελο, 2510462182, akas@emt.ihu.gr

Φάκελος Προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη,

Τμήμα Πρωτοκόλλου,

ΤΘ 141 ΤΚ 57400, Σίνδος, Θεσσαλονίκη,

μέχρι και τη **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-10-2022 και ώρα 14:30 (σφραγίδα πρωτοκόλλου).**

Στην μπροστά όψη του φακέλου της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Δ.Ο.Υ., ΑΦΜ, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΠΑΕ» (ΚΩΔ. 102/22)**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: **Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος**
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-10-2022**
και ώρα 14:30.

**Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το Παράρτημα Β'. Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές μόνο αν συμπεριλαμβάνουν όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες και υλικά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται.
- Για ποσά άνω των 1.500,00 Ευρώ με ΦΠΑ Φορολογική ενημερότητα.
- Για ποσά άνω των 2.500,00 Ευρώ θα πρέπει να προσκομίζεται πέρα των ανωτέρω Ασφαλιστική Ενημερότητα και Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ' υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του προσφέροντα με σφραγίδα της επιχείρησης περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδίδεται από το gov.gr σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η μη κατάθεση των ανωτέρων εγγράφων και δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα και την απόρριψη του υποψηφίου οικονομικού φορέα.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

Υπεύθυνος Παραλαβής:

Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, «Διανομή σε εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ»:

Τμήμα Προμηθειών ΔΙΠΑΕ Σίνδου

Τμήμα Προμηθειών ΔΙΠΑΕ Καβάλας

Τμήμα Προμηθειών ΔΙΠΑΕ Σερρών

Ο Αντιπρόεδρος των Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Δημήτριος Μπαντέκας
Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικά συστήματα διαιρούμενου τύπου με τις εξής προδιαγραφές:

01. ονομαστική ισχύς 9.000 btu/h

- Ψύξη μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 11.300 Btu/h
- Θέρμανση μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 11.500 Btu/h.
- Ενεργειακή κλάση ψύξης A++ με SEER άνω του 6,4
- Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+ με SCOP ίσο ή άνω του 4,0 σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος
- Μέγιστη στάθμη θορύβου στον εσωτερικό χώρο 51dB από εξωτερική και 41db από εσωτερική μονάδα
- Μέγιστη ετήσια κατανάλωση: ψύξη 150kWh – θέρμανση 890kWh σε average-μέση ζώνη
- Τύπος λειτουργίας: Inverter
- Ψυκτικό ρευστό R32
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- 2 έτη εγγύηση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη
- 5 έτη εγγύηση για συμπιεστή και λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού.

02. ονομαστική ισχύς 12.000 btu/h

- Ψύξη μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 13.200 Btu/h
- Θέρμανση μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 13.400 Btu/h.
- Ενεργειακή κλάση ψύξης A++ με SEER άνω του 6,4
- Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+ με SCOP άνω του 4,0 σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος
- Μέγιστη στάθμη θορύβου στον εσωτερικό χώρο 51dB από εξωτερική και 41db από εσωτερική μονάδα
- Μέγιστη ετήσια κατανάλωση: ψύξη 200kWh – θέρμανση 1100kWh σε average-μέση ζώνη
- Τύπος λειτουργίας: Inverter
- Ψυκτικό ρευστό R32
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- 2 έτη εγγύηση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη
- 5 έτη εγγύηση για συμπιεστή και λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού.

03. ονομαστική ισχύς 24.000 btu/h

- Ψύξη μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 26.500 Btu/h
- Θέρμανση μέγιστη ισχύς τουλάχιστον 27.000 Btu/h.
- Ενεργειακή κλάση ψύξης A++ με SEER άνω του 6,4
- Ενεργειακή κλάση θέρμανσης A+ με SCOP άνω του 4,0 σε average-μέση ζώνη περιβάλλοντος

- Μέγιστη στάθμη θορύβου στον εσωτερικό χώρο 58dB από εξωτερική και 45db από εσωτερική μονάδα
- Μέγιστη ετήσια κατανάλωση: ψύξη 370kWh – θέρμανση 1900kWh σε average-μέση ζώνη
- Τύπος λειτουργίας: Inverter
- Ψυκτικό ρευστό R32
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- 2 έτη εγγύηση σε μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη
- 5 έτη εγγύηση για συμπιεστή και λοιπά εξαρτήματα αυτοματισμού.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές που καλύπτουν όλες τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων, θα γίνουν αποδεκτές προσφορές με επουσιώδεις αποκλίσεις (π.χ. +/- 5%), όπως θα κριθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών.

Γενικά περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης και σύνδεσης εσωτερικής με εξωτερική μονάδα με τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή των κλιματιστικών σωληνώσεις χαλκού και οι καλωδιώσεις ανεξάρτητα από το τελικό τους μήκος. Η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνει αποκλειστικά σε ηλεκτρικούς πίνακες με αυτόματη ασφάλεια τύπου C ισχύος 16A που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος. Περιλαμβάνεται το δίκτυο με επίτοιχα κανάλια ή σωλήνες και καλώδια τύπου NYG 3X2.5mm².

Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών συσκευών θα τοποθετηθεί εξωτερικά του εκάστοτε κτιρίου σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή, και θα στηρίζεται στον τοίχο με διαμπερείς ντίζες ή βίδες με πλαστικά βύσματα, ανάλογα με την περίπτωση. Θα κατασκευαστεί με ιδιαίτερη επιμέλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας δίκτυο από πλαστικό σωλήνα για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων από εσωτερική και εξωτερική μονάδα μέχρι και υφιστάμενο σημείο απορροής ομβρίων ή σιφώνι λυμάτων.

Κατά τη σύνδεση της εσωτερικής με την εξωτερική μονάδα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος διάτρησης τυχόν τοιχοποιίας ή σκυροδέματος και το κόστος αποκατάστασης στην πρότερή του μορφή με στοκάρισμα και βαφή σε περίπτωση μεγάλης επιφάνειας στοκαρίσματος.

Διαδικασία Εγκατάστασης και Παραλαβής

Καταρχήν ο Ανάδοχος μετά από υποδείξεις της κατά τόπους αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατασκευάσει το δίκτυο τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία των μηχανημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Κατόπιν ο Ανάδοχος θα παραδώσει τμήμα της συνολικής ποσότητας των κλιματιστικών σε αποθήκη του Δι.Πα.Ε. όπως θα υποδειχθεί από το κατά τόπους Τμήμα Προμηθειών, όπου η Επιτροπή Παραλαβής θα διαπιστώσει ότι τα προϊόντα ταυτίζονται με όσα έχουν προσφερθεί από τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση που βάσει των ανωτέρω διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος δεν προσκόμισε τα προϊόντα που

είχε την υποχρέωση, θα απορριφθεί η παραδοθείσα ποσότητα και θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο θεσμικό πλαίσιο (ν.4412/2016 κτλ.).

Σε περίπτωση που βάσει των ανωτέρω κριθεί αποδεκτή η παραδοθείσα ποσότητα από την Επιτροπή Παραλαβής, τότε ειδοποιείται ο Ανάδοχος από το Τμήμα Προμηθειών σε συνεργασία με την κατά τόπους αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία να προβεί στην μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών με έξοδα του, στους χώρους εγκατάστασης των συσκευών που θα του υποδειχθούν.

Τέλος, μετά από έλεγχο από την κατά τόπους αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία ότι ο Ανάδοχος υλοποίησε την εγκατάσταση σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, θα ενημερωθεί από το Τμήμα Προμηθειών, ώστε να προσκομίσει νέα ποσότητα κλιματιστικών.

Η ως ανωτέρω διαδικασία θα επαναληφθεί μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συσκευών, οπότε και η Επιτροπή Παραλαβής θα προβεί στην οριστική παραλαβή των συσκευών μετά από ποσοτικό έλεγχο, έλεγχο καλής λειτουργίας και έλεγχο ότι ο Ανάδοχος έπραξε όσα προβλέπονται από τη σχετική σύμβαση.

Κατά επιλογήν του Δι.Πα.Ε. και τουλάχιστον κατά την συμπλήρωση του 25%, του 50% και του 75% του οικονομικού αντικειμένου αλλά και κατά την αλλαγή του οικονομικού έτους, θα πραγματοποιηθεί μερική παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής όσων συσκευών έχουν εγκατασταθεί καλώς και θα απαιτηθεί από τον Ανάδοχο η έκδοση τιμολογίου (πώλησης ή έργου), ώστε να προχωρήσει η μερική αποπληρωμή του.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κριθούν αποδεκτές οι συσκευές και γίνει η οριστική παραλαβή αυτών, τυχόν παρατηρήσεις, που αναγραφούν στο πρωτόκολλο παραλαβής και αφορούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και της εν λόγω σύμβασης οι οποίες δεν απετέλεσαν λόγο μη παραλαβής, θα επιφέρουν επιβολή έκπτωσης επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο θεσμικό πλαίσιο (ν.4412/2016 κτλ.).

Διανομή σε εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ

Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΠΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ	9000 btu/h	12000 btu/h	24000 btu/h
ΣΙΝΔΟΣ	19	2	2	15
ΘΕΡΜΗ	15	2	7	6
ΚΑΒΑΛΑ	4	3	0	1
ΣΕΡΡΕΣ	3	2	0	1
ΔΡΑΜΑ	1	0	1	0
	42	9	10	23

Είναι δυνατή μετά από απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η διαφοροποίηση των τελικών ποσοτήτων των ειδών των κλιματιστικών, χωρίς όμως να υπερβαίνεται η συνολική αξία της σύμβασης που θα προκύψει, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ως συνολικός χρόνος εγκατάστασης ορίζονται οι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (ν.4412/2016 κτλ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**«ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΑΕ»
ΚΩΔ.102/22****ΟΝΟΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	
Α.Φ.Μ. - ΔΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	
e-mail	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	Μ.Μ.	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α	Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α
1	Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 9.000btu/h	9	κ.α.		
2	Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 12.000btu/h	10	κ.α.		
3	Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου ονομαστικής ισχύος 24.000btu/h	23	κ.α.		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					
ΦΠΑ 24%					
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Ημερομηνία/...../2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Θέση σφραγίδας και υπογραφής νομίμου εκπροσώπου)

Δηλώνω ότι τα προσφερόμενα υλικά με τις υπηρεσίες εγκατάστασης είναι σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:	ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης:							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως(*) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία» και το διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στην , στην οδό , Τ.Κ. με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.:

α) Αποδέχομαι τους όρους της υπ' αρ. Πρόσκλησης.

β) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

γ) Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

δ.) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ούτε μου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

ε) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «.....» δεν τελεί σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

στ) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «.....» έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τόσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).

ζ) Τα προσφερόμενα υλικά με τις υπηρεσίες εγκατάστασης καλύπτουν όλες ανεξαιρέτως τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α'.

(*) Νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής ή Πρόεδρος Δ.Σ., ή μέλος Δ.Σ. ανάλογα με την ιδιότητα του υπογράφοντα.